

Bearbeiter/in: Herr Tesche	Telefon: 694	Aktenzeichen: SAW/	Datum: 29.10.2013
Dokumententyp: ☐ Interner Vermerk ☒ Internes Schreiben	Empfänger: 61/2 Herr Röthling		
Betreff: Öffentliche Auslegung von 18 Außenbereichssatzungsentwürfen Interne Beteiligung 66/2			
Bezug: ☒ Schreiben ☐ Telefonat ☐ persönliches Gespräch ☐			
des/der von/mit Herrn Röthling am/vom 15.10.2013			
Sachverhalt: Zu den Entwürfen von 18 Außenbereichssatzungen bestehen von 66/2 keine Bedenken. Alle Bereiche sind kanalisiert und besitzen eine öffentliche Schmutzwasserentsorgung. An diese sind bestehende und geplante Gebäude anzuschließen. Für das Regenwasser besteht keine öffentliche Entsorgungsanlage. Regenwasser, welches auf den privaten Grundstücken anfällt, ist auf diesen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DWA A 138) unmittelbar vor Ort zu versickern.			
Zu Erledigen:			
Schlussverfügung interner Vermerk: ☐ Wvl. am ☐ Z.Vg. ☐ Z.d.A. ☐		Schlussverfügung internes Schreiben: ☐ Übersandt mit der Bitte um Kenntnisnahme ☒ Übersandt mit der Bitte um weitere Veranlassung ☐ Übersandt mit der Bitte um Stellungnahme ☐	
Unterschrift/en:			
 Stefan Tesche			