




Teil von innogy

Westnetz GmbH • Florianstraße 15-21 • 44139 Dortmund

Spezialservice Strom

Stadtverwaltung Wermelskirchen
Amt für Stadtentwicklung
Telegrafstraße 29/33
42929 Wermelskirchen



Ihre Zeichen	Bernd Röthling
Ihre Nachricht	30.07.2018
Unsere Zeichen	DRW-S-LK/0288/DS/123.248/Bx
Name	Herr Siebers
Telefon	0231 438-3689
Telefax	0231 438-5789
E-Mail	Stellungnahmen@westnetz.de

Dortmund, 7. August 2018

Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 86 „Autobahnohr“ parallel zur 40. Änderung des Flächennutzungsplans auf dem Grundstück Gemarkung Dorfhonnschaft, Flur 15, Flurstück 271 hier: Anfrage zwecks Anpflanzung im Bereich eines Hochspannungsfreileitungsmastes

110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluss Wermelskirchen, Bl. 0288 (Maste 11 bis 13)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem Schreiben DRW-S-LK/0288/DS/119.934/Lw vom 28.03.2018 haben wir zum o. g. Bebauungsplan eine Stellungnahme abgegeben. Diese Stellungnahme behält weiterhin ihre Gültigkeit.

Ergänzend hierzu möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir uns unter folgenden Bedingungen mit einer Anpflanzung im Bereich des Mastes 12 der im Betreff genannten Hochspannungsfreileitung einverstanden erklären:

- Die Anpflanzung wird in einem Abstand von 2,00 m vom Eckstiel des Mastes 12 der im Betreff genannten Hochspannungsfreileitung in Richtung Nordwesten ausgeführt.
- Die Anpflanzung im Bereich des Mastes 12 darf eine Höhe von 3 m nicht überschreiten.
- Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die Leitung gefährdende Höhe erreichen oder Arbeiten mit schweren Fahrzeugen erforderlich sind, ist der Rückschnitt durch den Grundstückseigentümer/den Bauherrn auf seine Kosten durchzuführen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grundstückseigentümer/der Bauherr der vorgenannten Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung und Setzen einer angemessenen Frist nicht nach, so ist die innogy Netze Deutschland GmbH berechtigt, den erforderlichen Rückschnitt zu Lasten des Eigentümers/des Bauherrn durchführen zu lassen.

Westnetz GmbH

Florianstraße 15–21 • 44139 Dortmund • T 0800 93786389 • westnetz.de • Vorsitzender des Aufsichtsrates Dr. Joachim Schneider

Geschäftsführung Dr. Jürgen Grönner • Dr. Stefan Küppers • Dr. Achim Schröder • Jürgen Wefers

Sitz der Gesellschaft Dortmund • Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund • Handelsregister-Nr. HRB 25719

Bankverbindung Commerzbank Essen • BIC COBADEF360 • IBAN DE02 3604 0039 0142 0934 00

Gläubiger-IdNr. DE05ZZZ00000109489 • USt-IdNr. DE813798535





Teil von innogy

Seite 2 von 2

Wir bitten Sie, unsere v. g. zusätzlichen Auflagen in den Bebauungsplan zu übernehmen und uns weiter am Verfahren zu beteiligen.

Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 110-kV Netzes und ergeht auch im Auftrag und mit Wirkung für die innogy Netze Deutschland GmbH als Eigentümerin des 110-kV Netzes.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Westnetz GmbH

Anlage
Lageplan, Maßstab 1 : 2000

Verteiler
Bl. 0288

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energiesparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.edl-netz.de